

C29
23/80

peso de base mas bomba
3024kg
base 0.2 x 6.3 x 1.2

C42
30/60

C46
23/80

C41

C28
23/90

C61
23/100

EJE Nº1

C45
23/80

C60
23/100

NOTA:
LAS DOS ESTRUCTURAS EN UN PRIMER MOMENTO DEBEN ESTAR UNIDAS CON EL MISMO
PERFIL PERIMETRAL DE SOPORTE, H: DE LAS PATAS 1.20M h: de las maquina 2.20m
DEBEN POSEER ESCALERA DE ACCESO INDIVIDUAL Y BARANDA PERIMETRAL GUARDA HOMBRE DE
CAÑO DE 1", LA CUAL DEBE SER DESMONTABLE EN LOS SECTORES DE MANTENIMIENTO
DE LOS COMPRESORES. LAS PLACAS DE PATAS DEBEN ESTAR EMPOTRADAS EN EL PILAR DE HORMIGON

GUARDA CANTO DE HIERRO ANGULO DE 1"1/2 PARA BASE DE BOMBA

△	Conforme a Obra	09/03/05	G.H.	C.M.	
△	Cambio posicion ventiladores	16/07/04	G.H.	C.M.	
△	Emisión para aprobación	16/06/04	G.H.	C.M.	
REVISION	DESCRIPCION	FECHA	EJECUTO	CONTR.	APROBO
B.P. Instalaciones S.A.					
COLOMBRES 148 7° E (1117) CAP. FED. TEL: 4865-7030					
EJECUTO : G.H.	OBRA : Nº 1044 - HOTEL REGAL PACIFIC				
PROYECTO : C.M.					
CONTROLLO :	DESIGNACION : INSTALACIÓN TERMOMECANICA PLANTA 17º PISO - SALA CHILLERS VENTILADORES INYECCION Y EXTRACCION				
APROBO :					
FECHA : 16/06/04					
ESCALA : 1:50					
EMISION : 0	PLANO Nº : IT-011				